

URKUNDE

Die Firma **Böhm Tanktechnik & Entsorgung**
Heidbrooksring 20
38536 Meinersen

ist gemäß § 62 Abs. 1 AwSV als Fachbetrieb überprüft und hat mit der **DEKRA Automobil GmbH** einen Überwachungsvertrag abgeschlossen.

Der Betrieb ist berechtigt, folgende Bezeichnung zu führen:
Fachbetrieb gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Der Fachbetrieb ist für nachstehende Tätigkeiten zertifiziert:

Anlagenart Tätigkeiten	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
	A	B	C	D	B	C	D
Errichten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instandsetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stilllegen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erläuterungen: **A** = Heizölverbraucheranlagen,
B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C – 100 °C,
C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten



Hinweise:

Sicherheitseinrichtungen

Der Fachbetrieb führt Reinigungs- und Stilllegungsarbeiten an Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 55 °C bis 100 °C aus. Dabei handelt es sich speziell um Heizölverbraucher-, Altöl- und Dieseltankanlagen. Ferner führt der Fachbetrieb das Errichten und Instandsetzen von oberirdischen Tanks und Tanksystemen mit dazugehörigen Rohrleitungen und Sicherheitseinrichtungen durch. Die Anerkennung schließt auch die Montage und Wartung von Leckanzeigegeräten und Leckschutzauskleidungen ein. Diese Anerkennung ist befristet bis: **März 2022**

Stuttgart, 03.03.2020
 Ort, Datum


 Leiter Sachverständigenorganisation nach §52 AwSV

